



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО НИШ, Контролно тело
Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2/5

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц и тип А
(ISO/IEC 17020:2012, type C and type A)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- визуелно и периодично контролисање високонапонске заштитне опреме/*visual and periodic inspection of high voltage protective equipment;*
- контролисање пре пуштања у употребу, периодично контролисање громобранских инсталација и електричних инсталација ниског напона/*inspection before use and periodic inspection of lightning protection systems and low voltage electrical installation;*
- прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара/*initial and periodic inspection of hydrant network installations for fire fighting;*
- периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара/*periodic and control testing of mobile fire extinguishers;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара/*initial and periodic inspection of installations and equipment for automatic fire detection and signaling*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара/*initial and periodic inspection of installations and equipment for fire fighting;*
- прво контролисање и периодично контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова/*initial and periodic inspection of installations and equipment for detection of explosive and flammable gases;*
- прво контролисање и периодично контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте/*initial and periodic inspection of installations for smoke and heat exhaust ventilation;*
- прво контролисање инсталација и периодично контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије/*initial and periodic inspection of installations and equipment in areas at risk from explosion.*



Детаљан обим акредитације за контролно тело типа A/Detailed description of the scope for inspection body type A

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
1.	Високонапонска заштитна опрема <i>Рукавице од изолационог материјала</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS EN 60903:2011 RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, издање I, измена 3, од 25.05.2015. године
	<i>Електроизолациона заштитна обућа</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS Z.B1.303:2001 RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, издање I, измена 3, од 25.05.2015. године
	<i>Заштитне електроизолационе простирке</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS Z.B1.304:2002 RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, издање I, измена 3, од 25.05.2015. године
	<i>Детектори напона</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS EN 61243-1:2012 SRPS EN 61243-1:2012/A1:2012 RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, издање I, измена 3, од 25.05.2015. године
	<i>Изолационе мотке</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS IEC 855:1996 RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, Верзија I/3, од 25.05.2015. године
	<i>Изолационе заштитне плоче</i>	Визуелно контролисање Периодично контролисање	SRPS N.B4.050:1986-повучен RU 16 Радно упутство за контролисање високонапонске заштитне опреме, Верзија I/3, од 25.05.2015. године

Детаљан обим акредитације за контролно тело типа Ц/*Detailed description of the scope for inspection body type C*

Р. бр.	Предмет контролисања <i>/ Опсег контролисања</i>	Врста контролисања	Референтна документа
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
1.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање пре пуштања у употребу Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 и Службени лист СРЈ”, бр. 28/95), чл. 189. до 198. RU 06 Радно упутство за контролисање електричних инсталација ниског напона, издање III, измена 0, од 22.11.2017. године SRPS HD 60364-6:2012 SRPS N.B2.730:1986-повучен SRPS N.B2.741:1986-повучен SRPS N.B2.761:1989-повучен SRPS N.B2.762:1990-повучен SRPS N.B2.763:1990-повучен SRPS N.B2.764:1990 повучен
2.	Громобранске инсталације	Контролисање пре пуштања у употребу Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, бр. 11/96), чл. 11,13,14,15. и 17. RU 07 Радно упутство за контролисање громобранских инсталација, издање I, измена 2, од 25.05.2015. године SRPS IEC 1024-1:1996-повучен SRPS IEC 1024-1-1:1996-повучен SRPS IEC 1312-1:1997-повучен SRPS ISEC 1312-4:2004-повучен SRPS N.B4.802:1997-повучен SRPS N.B2.762:1990-повучен SRPS N.B2.745:1993-повучен SRPS HD 60364-6:2012

Р. бр.	Предмет контролисања <i>/ Опсег контролисања</i>	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
3.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Прво контролисање	чл. 16. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 18. Правилника ¹⁾ Интерни документ ²⁾
			Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени гласник РС”, бр. 3/18) чл. 16. тачка 11, а у вези чл. 18. Правилника ¹⁾
		Периодично контролисање	Интерни документ ²⁾ чл. 17. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 18. Правилника ¹⁾
			чл. 17. тачка 9, а у вези чл. 18. Правилника ¹⁾ Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
4.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	Периодично испитивање	чл. 22. ст. 1. тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 24. Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017
		Контролно испитивање	чл. 22. ст. 1. тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл. 23. тачке 1 и 2, а у вези чл. 24. Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	Периодично испитивање	чл. 22. ст. 2. тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 24. Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017
		Контролно испитивање	чл. 22. ст. 2. тачке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и чл. 23. тачке 1 и 2, а у вези чл. 24. Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на BS 5306-3:2017

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
5.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	Прво контролисање	чл. 27. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 29. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93), SRPS CEN/TS 54-14:2009-повучен, и SRPS CEN/TS 54-14:2019
		Периодично контролисање	чл. 28. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, а у вези чл. 29. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93), SRPS CEN/TS 54-14:2009-повучен, и SRPS CEN/TS 54-14:2019
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
6.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном</i>	Прво контролисање	чл. 33. ст. 1. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2. тачка 1, а у вези чл. 35 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁵⁾ заснован на: SRPS EN 12845:2015-повучен, SRPS EN 12845:2015/AC:2017-повучен, SRPS EN 12845:2020, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565-2:2011-повучен, и SRPS EN 13565-2:2019
		Периодично контролисање	чл. 33. ст. 1. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2. тачка 1, чл. 34. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 35. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁵⁾ заснован на: SRPS EN 12845:2015-повучен, SRPS EN 12845:2015/AC:2017-повучен, SRPS EN 12845:2020, SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565-2:2011-повучен, и SRPS EN 13565-2:2019

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
6.	Инсталације и уређаји за гашење пожара (наставак) <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима</i>	Прво контролисање	чл. 33. ст. 1. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2. тачка 2 подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, а у вези чл. 35. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁵⁾ заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ”, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ”, бр. 58/99), SRPS EN 15004-1:2009-повучен, SRPS EN 15004-1:2019, SRPS CEN/TR 15276-2:2012-повучен и SRPS CEN/TR 15276-2:2019
		Периодично контролисање	чл. 33. ст. 1. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и ст. 2. тачка 2 подтачке 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, чл. 34. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 35. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁵⁾ заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен диоксидом („Сл. лист СФРЈ”, бр. 31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. лист СРЈ”, бр. 58/99), SRPS EN 15004-1:2009-повучен, SRPS EN 15004-1:2019, SRPS CEN/TR 15276-2:2012-повучен и SRPS CEN/TR 15276-2:2019
7.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	Прво контролисање	чл. 39. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 41. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁶⁾ заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-2:2010-повучен SRPS EN 60079-29-2:2010/АС:2015-повучен и SRPS EN 60079-29-2:2017

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
7.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (наставак)	Периодично контролисање	чл. 40. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а у вези чл. 41. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁶⁾ заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), SRPS EN 60079-29-2:2010-повучен SRPS EN 60079-29-2:2010/AC:2015-повучен и SRPS EN 60079-29-2:2017
8.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	Прво контролисање	чл. 45. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, а у вези чл. 47. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁷⁾ заснован на: SRPS CEN/TR 12101-4:2010, SRPS EN 12101-6:2008, SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008, SRPS EN 12101-8:2012 и BS 7346-7:2013
		Периодично контролисање	чл. 46. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 47. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁷⁾ заснован на: SRPS CEN/TR 12101-4:2010, SRPS EN 12101-6:2008, SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008, SRPS EN 12101-8:2012 и BS 7346-7:2013
9.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	Прво контролисање	чл. 51. тачке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а у вези чл. 53. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁸⁾ заснован на: SRPS EN 60079-14:2015, SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017 и SRPS EN 60079-17:2015
		Периодично контролисање	чл. 52. тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, а у вези чл. 53. Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁸⁾ заснован на: SRPS EN 60079-14:2015, SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017 и SRPS EN 60079-17:2015

Легенда:

Референца	Назив документа
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	Радно упутство за контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, RU.20, издање IV, измена 0, од 15.07.2020.
Интерни документ ³⁾	Радно упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара, RU.19 издање III, измена 0, од 15.07.2020.
Интерни документ ⁴⁾	Радно упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, RU.09. издање VIII, измена 0, од 16.11.2020.
Интерни документ ⁵⁾	Радно упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара, RU.18, издање III, измена 0, од 16.11.2020.
Интерни документ ⁶⁾	Радно упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, RU.08, издање VI, измена 0, од 16.11.2020.
Интерни документ ⁷⁾	Радно упутство за контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте, система за надпритисак и клапни отпорних на дејство пожара, RU.17, издање IV, измена 0, од 16.11.2020.
Интерни документ ⁸⁾	Радно упутство за контролисање електричних инсталација и уређаја за експлозивне атмосфере у зонама опасности од експлозија, RU.12, издање IV, измена 0, од 16.11.2020.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **06-041**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 06-041

Акредитација важи до: 27.07.2025.
Accreditation expiry date: 27.07.2025.

В.Д. ДИРЕКТОРА

 проф. др Ацо Јанићијевић